МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС Г73.0647.11

СОФИЯ

2011г.

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА:

АНЮ АНГЕЛОВ

.... 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ВАЛЕНТИН РАДЕВ

21.04 2011г.

СЕКРЕТАР
НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

ПОЛК. СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

21.04 2011г.

ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

ПОЛК. Д-Р СТОЯН БАЛАБАНОВ

18.04 2011г.

„Кофпомпа за вода и пяна"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТС Г.73.0647.11

Приета на заседание на Съвета по въоръженията с протокол № 34/12.04.2011г.

Разработена на основание заявка/писмо/ Рег. № 30-08-471 / 09.02.2011 г.

Валидна до изменение на техническите изисквания в заявката и обосновката за придобиване, и до приемане на нова техническа спецификация за отбранителния продукт.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Кофпомпа за вода и пяна " – ТС Г73.0647.11

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Пластмасов съд за пожарогасителна течност (вода или пяна);

2.2. Ръчна двойнодействаща помпа;

2.3. Маркуч с накрайник (струйник) и пеногенератор.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Предназначение.

Продуктът да осигурява гасене на пожари от твърди горими материали, образуващи жарава, посредством изпомпване и заливане с вода или пяна.

3.1.2. Основни характеристики.

3.1.2.1. Маса на заредена кофпомпа – от 15 до 30 kg;

3.1.2.2. Работно налягане – от 0,2 до 0,4 MPa;

3.1.2.3. Дължина на струята – не по-малка от 15 m;

3.1.2.4. Пожарен клас – "А".

3.1.2.5. Вместимост на кофпомпата – не по-малко от 15 dm^3 (0,015 m^3)

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се предвижда.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се предвижда.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

На корпуса на продукта да има указания за безопасна работа него.

3.5. Изисквания за сертификация

Не се предвижда.

3.6. Изисквания за скритост и маскировка

Не се предвижда.

3.7. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

3.7.1. Опаковката да осигурява безопасно транспортиране с всякакъв вид транспорт на неограничено разстояние;

3.7.2. Да се съхранява в сухи и проветриви помещения защитени от пряка слънчева светлина при температура от +5 С до +30 С.

3.8. Други специфични изисквания

3.8.1. Продуктът да позволява възможност за дегазация, дезактивация и дезинфекция;

3.8.2. Продуктът да е боядисан в червен цвят.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

4.1. Пожарогасителното средство да отговаря на изискванията на стандартите БДС EN 3 "Пожарогасители носими" и БДС ISO 11602 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители". "

4.1.2. Всички елементи (комплектуващи изделия, сглобени единици и детайли) на изделието да имат пълна взаимозаменяемост при серийно производство.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав.

Не се предвижда.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български и/или друг език.

Да бъде осигурена техническа документация на български език, включваща в себе си описание, схеми на устройството и действието на продукта, инструкция за експлоатация и паспорт.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер).

Не се предвижда.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс.

Не се предвижда.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване.

Не се предвижда.

5.6. Осигуряване на резервни части.

Не се предвижда.

5.7. Метрологично осигуряване.

Не се предвижда.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.

Не се предвижда.

5.9. Осигуряване на техническа помощ.

Не се предвижда.

5.10. Осигуряване на качеството.

5.10.1. При провеждане на процедурата за избор на изпълнител в работата на комисията да се привлече специалист от противопожарна служба/охрана.

5.10.2. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка външен оглед на изделието, оценка съответствието му с материал/каталог и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.2.1. Документ удостоверяващ качеството на изделието;

5.10.2.2. Документ удостоверяващ произхода на изделието;

5.10.2.3. Гаранционна карта;

5.10.2.4. Декларация от изпълнителя по договора съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17050, че изделието отговаря на изискванията на настоящата техническа спецификация и условията на договора;

5.10.3. Оценката на качеството да се извърши с участието на експерт от противопожарна служба/охрана.

5.11. Други

Не се предвижда.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Продуктът да се съхранява в стандартна опаковка на производителя, позволяваща безопасно пренасяне и транспортиране, като се запазват неговите технически и експлоатационни характеристики;

6.2. Опаковката да е придружена с опаковъчен лист за нейното съдържание;

6.3. Върху продукта да е нанесена съответната "CE" маркировка (маркировка за европейско съответствие), с информация позволяваща неговата идентификация (вид, година на производство, шифър на завода производител и др.).

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1.Изисквания за гаранции по експлоатация.

Гаранционен срок за експлоатация – не по-малко от 1 година от датата на подписване на приемно-предавателния протокол между изпълнителя и поделението краен получател и стриктно спазване на инструкциите за експлоатация.

7.2.Изисквания за гаранции по съхранение.

Не се изисква.

Изготвили: 1. Гл. асистент д-р Валентин Иванов

2. Капитан инж. Христо Христов

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС по „Въоръжение, техника и тилови имущества" на Института по отбрана с протокол № 10 / 28.03.2011г.